

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

ФГКУ «Специальное управление ФПС №19 МЧС России»
Красноярский край, г. Зеленогорск, улица Калинина, 29, т. 3-41-09,
электронный адрес: ZelenOGPN@yandex.ru, телефон доверия т. 3-51-37

Предписание N 159/ 1/1
об устранении нарушений

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,
"Детский сад общеразвивающего вида общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 30 "Крепыш"
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя
в лице заведующего Фоминых Наталии Анатольевны
объекта защиты и (или) территории (земельного участка))

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» по пожарному надзору № 159 от
(наименование органа ГПН)
« 23 » июня 2021 года,

статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ « О пожарной безопасности»
в период с 09 часов 07 минут «06» июля 2021 года по 12 часов 52 минут «06» июля 2021
года, с 14 часов 05 минут «07» июля 2021 года по 15 часов 50 минут «07» июля 2021 года
проведена проверка

Инспектором отдела федерального государственного пожарного надзора, старшим
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
лейтенантом внутренней службы Фроловой Ксенией Владимировной
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта защиты и его адрес)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому
развитию детей № 30 «Крепыш», юридический адрес: 663690, Россия, Красноярский край, г.
Зеленогорск, ул. Парковая, д. 44 а

совместно с заведующим МБДОУ д/с № 30 Фоминых Наталией Анатольевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений (место их выявления)	Пункт и наименование нормативных правовых актов РФ, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки не предусмотрены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15. Согласно технического паспорта на нежилое здание дошкольного образовательного учреждения № 30 от 10.12.2012 г. № 04:537:001:100045020:0000 и экспликации к поэтажному плану литер Б: 2 этаж: <i>из помещения раздевалки групповой ячейки № 7 в коридор (из помещения № 42 в помещение № 43);</i> <i>из помещения раздевалки групповой ячейки № 9 в коридор (из помещения № 29 в помещение № 43);</i> <i>из помещения раздевалки групповой ячейки № 8 в коридор (из помещения № 62 в помещение № 48);</i> <i>из помещения раздевалки групповой ячейки № 12 в коридор (из помещения № 49 в помещение № 48);</i> <i>из помещения раздевалки групповой ячейки № 3 в коридор (из помещения № 24 в помещение № 26);</i> <i>из помещения раздевалки групповой ячейки № 2 в коридор (из помещения № 4 в помещение № 2);</i> <i>из помещения раздевалки групповой ячейки № 4 в коридор (из помещения № 12 в помещение № 2);</i> 1 этаж: <i>из помещения раздевалки групповой ячейки № 5 в коридор (из помещения № 58 в помещение № 54);</i> <i>из помещения раздевалки групповой ячейки № 11 в коридор (из помещения № 71 в помещение № 54);</i> <i>из помещения раздевалки групповой ячейки № 1 в коридор (из помещения № 3 в помещение № 41);</i> <i>из помещения раздевалки групповой ячейки № 6 в коридор (из помещения № 93 в помещение № 79);</i> <i>из помещения раздевалки групповой ячейки № 10 в коридор (из помещения № 80 в помещение № 79).</i>	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.5.2.3	01.09.2022

2.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 15 человек, составляет менее 1,2 м. Согласно технического паспорта на нежилое здание дошкольного образовательного учреждения № 30 от 10.12.2012 г. № 04:537:001:100045020:0000 и экспликации к поэтажному плану литер Б: 2 этаж: из игровой в раздевалку групповой ячейки № 2 (из помещения № 5 в помещение № 4 – фактически 0,88 м при количестве 17 человек); из игровой в раздевалку групповой ячейки № 4 (из помещения № 11 в помещение № 12 – фактически 0,88 м при количестве 17 человек); из игровой в раздевалку групповой ячейки № 3 (из помещения № 22 в помещение № 24 – фактически 0,87 м при количестве 16 человек); из игровой в раздевалку групповой ячейки № 9 (из помещения № 30 в помещение № 29 – фактически 0,88 м при количестве 22 человека); из спальни в игровую групповой ячейки № 9 (из помещения № 35 в помещение № 30 – фактически 0,81 м при количестве 22 человека); из игровой в раздевалку групповой ячейки № 7 (из помещения № 39 в помещение № 42 при количестве 24 человека); из спальни в игровую групповой ячейки № 7 (из помещения № 37 в помещение № 39 – фактически 0,81 м при количестве 24 человека); из игровой в раздевалку групповой ячейки № 8 (из помещения № 57 в помещение № 62 – фактически 0,88 м при количестве 23 человека); из игровой в раздевалку групповой ячейки № 12 (из помещения № 52 в помещение № 49 – фактически 0,88 м при количестве 20 человек); из спальни в игровую групповой ячейки № 12 (из помещения № 54 в помещение № 52 – фактически 0,81 м при количестве 20 человек); 1 этаж: из игровой в раздевалку групповой ячейки № 5 (из помещения № 63 в помещение № 58 – фактически 0,88 м при количестве 22 человека); из спальни в игровую групповой ячейки № 5 (из помещения № 64 в помещение № 63 – фактически 0,81 м при количестве 22 человека); из игровой в раздевалку групповой ячейки № 11 (из помещения № 68 в помещение № 71 – фактически 0,88 м при количестве 20 человек); из спальни в игровую групповой ячейки № 11 (из помещения № 66 в помещение № 68 – фактически 0,81 м при количестве 20 человек); из игровой в раздевалку групповой ячейки № 10 (из помещения № 83 в помещение № 80 – фактически 0,88 м при количестве 22 человека); из спальни в игровую групповой ячейки № 10 (из помещения № 85 в помещение № 83 – фактически 0,81 м при количестве 22 человека); из игровой в раздевалку групповой ячейки № 6 (из помещения № 88 в помещение № 93 – фактически 0,88 м при количестве 24 человека).	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.1.2.	01.09.2022
----	---	--	------------

3.	Помещение пищеблока, размещаемое в общественном здании II степени огнестойкости не выгорело противопожарной сертифицированной дверью 2-го типа с пределом огнестойкости, не ниже EI 30, т.к. части здания и помещения различных классов функциональной пожарной опасности. Согласно технического паспорта на нежилое здание дошкольного образовательного учреждения № 30 от 10.12.2012 г. № 04:537:001:100045020:0000 и экспликации к поэтажному плану литер Б: выход из кухни (помещение № 14) в общий коридор (помещение № 41).	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6; ст. 88, таблицы 23-24 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.5.2	01.09.2022
4.	На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов для отделки стен, потолков и покрытия полов на путях эвакуации. Согласно технического паспорта на нежилое здание дошкольного образовательного учреждения № 30 от 10.12.2012 г. № 04:537:001:100045020:0000 и экспликации к поэтажному плану литер Б: фактически отсутствует документация на отделку стен лестничных клеток (1 этаж: помещения № 42, № 55, № 96, № 106; 2 этаж: помещения № 1, № 15, № 27, № 47); фактически отсутствует документация на отделку стен коридоров 1 этажа (помещение 36, 41, 48, 53, 54, 79, 111); спортивного зала (помещение № 46); музыкального зала (помещение № 13).	Правила противопожарного режима в РФ п. 25, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	11.04.2022
5.	На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов для отделки стен, потолков и покрытия полов на путях эвакуации. Согласно технического паспорта на нежилое здание дошкольного образовательного учреждения № 30 от 10.12.2012 г. № 04:537:001:100045020:0000 и экспликации к поэтажному плану литер Б: фактически отсутствует документация на покрытие полов (линолеум, краска) на путях эвакуации коридоров 1 этажа (помещение 36, 41, 48, 53, 54, 79, 111); помещения групповых ячеек; спортивного зала (помещение № 46); музыкального зала (помещение № 13).	Правила противопожарного режима в РФ п. 25, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	11.04.2022
6.	Система противопожарной защиты не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Круглосуточное дежурство персонала непосредственно у места установки ворот или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки не осуществляется.	Правила противопожарного режима в РФ п. 71, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.09.2022

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела федерального государственного
(должность, фамилия, инициалы государственного
пожарного надзора Фролова Ксения Владимировна
инспектора по пожарному надзору)



« 07 » июля 2021 г.

С предписанием об устранении нарушений ознакомлен, экземпляр для исполнения получил:

(подпись)

Фоминых Наталия Анатольевна
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного)

« 07 » июля 2021 г.

Заведующий МБДОУ д/с № 30
должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении

_____ которого проводится проверка.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием об устранении нарушений:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)