

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

**ФГКУ «Специальное управление ФПС №19 МЧС России»
Красноярский край, г. Зеленогорск, улица Калинина, 29, т. 3-41-09
Отдел федерального государственного пожарного надзора
Красноярский край, г. Зеленогорск, улица Майское шоссе, 12, т.3-04-10,
электронный адрес: ZelenOGPN@yandex.ru, телефон доверия т. 3-51-37**

**Предписание N 77/ 1/1
об устранении нарушений**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя
деятельности по физическому развитию детей № 30 «Крепыш»
объекта защиты и (или) территории (земельного участка))

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» по пожарному надзору № 77 от
(наименование органа ГПН)
«29» марта 2021 года,
статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ « О пожарной безопасности» в период

с 11 часов 08 минут «05» апреля 2021 года по 13 часов 03 минут «05» апреля 2021 года
с 14 часов 38 минут «07» апреля 2021 года по 15 часов 05 минут «07» апреля 2021 года

проведена проверка

Инспектором отдела федерального государственного пожарного надзора, майором внутренней
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
службы Чуевским Александром Леонидовичем
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта защиты и его адрес)
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому
развитию детей № 30 «Крепыш», юридический адрес: 663690, Россия, Красноярский край, г.
Зеленогорск, ул. Парковая, д.44А

совместно с заведующим МБДОУ д/с № 30 Фоминых Наталией Анатольевной; заместителем
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)
заведующего по хозяйственной работе МБДОУ д/с № 30 Дёминой Валентиной Юрьевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений (место их выявления)	Пункт и наименование нормативных правовых актов РФ, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Высота ограждений площадок лестниц 3-го типа (наружные открытые лестницы, предназначенные для эвакуации людей) составляет менее 1,2 м. (фактически ограждение площадок бетонных эвакуационных лестниц с 1 и 2 этажа (1,10-1,17 м); ограждение площадок металлических эвакуационных лестниц с кровли 1 этажа (0,9-0,97);	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6; СП 1.13130.2020 п. 4.4.7	11.04.2022
2.	Высота ограждений маршей металлических наружных эвакуационных лестниц (лестницы 3-го типа с кровли центрального входа 1 этажа) составляет менее 1,2 м. (фактически (0,72 м.);	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6; ГОСТ Р 53254-2009 п.1.1; п.4.2.	11.04.2022
3.	Площадки лестниц 3-го типа (наружные открытые лестницы, предназначенные для эвакуации людей) расположены не на уровне эвакуационных выходов из групп. (согласно технического паспорта на нежилое здание «Здание дошкольного образовательного учреждения № 30» от 10.12.2012 г инв. № 04:537:001:100045020:0000 и экспликации к поэтажному плану здания). 2 этаж (пом.2): из 1-ой старшей группы «Звёздочки» (группа №13 блок №2 (комната 30) перепад фактически 0,28 м); из 1-ой средней группы «Гномики» (группа №6 блок №2 (комната 37) перепад фактически 0,28 м); из 2-ой подготовительной группы «Цветик семицветик» (группа №9 блок №3 (комната 54) перепад фактически 0,20 м); из 2-ой средней группы «Пчёлки» (группа №10 блок №3 (комната 57) перепад фактически 0,20 м); из 2-ой ясельной группы «Полянка» (группа №2 блок №4 (комната 5) перепад фактически 0,24 м); из 3-ей ясельной группы «Золотые рыбки» (группа №4 блок №1 (комната 22) перепад фактически 0,46 м);	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6; СП 1.13130.2020 п. 4.4.7	11.04.2022

4.	Лестницы 3-го типа (наружные открытые лестницы, предназначенные для эвакуации людей) располагаются на расстоянии менее 1 м от любой точки проекции указанных лестниц на уровень земли до проекции любых оконных проемов. (лестницы 3-го типа со второго этажа расположены менее 1 метра от окон, а также частично пересекают окна первого этажа по диагонали (лестницы с кровли 1 этажа));	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6; СП 1.13130.2020 п. 4.4.7	11.04.2022
5.	Площадки металлических лестниц 3-го типа (наружные открытые лестницы, предназначенные для эвакуации людей) для детских дошкольных учреждений (здания класса Ф 1.1) выполнены не сплошным настилом, изготовленным из рифлёной стали типа Ф (на кровле 1 этажа выполнены решётчатые площадки из просечно - вытяжной стали типа В). (согласно технического паспорта на нежилое здание «Здание дошкольного образовательного учреждения № 30» от 10.12.2012 г инв. № 04:537:001:100045020:0000 и экспликации к поэтажному плану здания).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6; ГОСТ Р 53254-2009 п.1.1; п.4.6 п.4.1 таблица 1.	11.04.2022
	2 этаж (пом.2): эвакуационные выхода непосредственно наружу из 4-ой ясельной группы «Непоседы» (группа №3 блок №4 (комната 11)) и конструктор центра (группа №5 блок №1 (комната 17)) ;		
6.	Ступени металлических лестниц 3-го типа (наружные открытые лестницы, предназначенные для эвакуации людей) для детских дошкольных учреждений (здания класса Ф 1.1) выполнены не решётчатого типа из просечно - вытяжной стали типа В или из штампованных элементов типа III. (на лестницах 3-го типа с кровли 1 этажа ступени выполнены сплошные из рифлёной стали типа Ф). (согласно технического паспорта на нежилое здание «Здание дошкольного образовательного учреждения № 30» от 10.12.2012 г инв. № 04:537:001:100045020:0000 и экспликации к поэтажному плану здания).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6; ГОСТ Р 53254-2009 п.1.1; п.4.6 п.4.1 таблица 1.	11.04.2022
	2 этаж (пом.2): эвакуационные выхода непосредственно наружу из 4-ой ясельной группы «Непоседы» (группа №3 блок №4 (комната 11)) и конструктор центра (группа №5 блок №1 (комната 17)) ;		
7.	Ширина проступи ступеней наружных открытых лестниц (лестницы 3-го типа, предназначенные для эвакуации людей), ведущих со второго этажа составляет менее 0,2 м. (ширина проступи ж/б лестниц 3-го типа фактически 17-21 см.);	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6;	11.04.2022

		СП 1.13130.2020 п. 5.1.1; п.7.1.2	
8.	Высота ступеней наружных открытых лестниц (лестниц 3-го типа, предназначенных для эвакуации людей), ведущих со второго этажа частично составляет более 22 см. (согласно технического паспорта на нежилое здание «Здание дошкольного образовательного учреждения № 30» от 10.12.2012 г. инв. № 04:537:001:100045020:0000 и экспликации к поэтажному плану здания).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6; СП 1.13130.2020 п. 4.4.3	11.04.2022
	2 этаж (пом.2): из 1-ой средней группы «Гномики» (группа №6 блок №2 (комната 37) фактически 19-24 см.); из 4-ой ясельной группы «Непоседы» (группа №3 блок №4 (комната 11) фактически 1-я ступень сверху у площадки 0,33 м); из 3-ей ясельной группы «Золотые рыбки» (группа №4 блок №1 (комната 22) фактически в нижней части марша лестницы 0,23 м); из конструктор центра (группа №5 блок №1 (комната 17) фактически 1-я ступень сверху у площадки 0,32 м);		
9.	Помещения класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек имеют менее двух эвакуационных выходов. (согласно технического паспорта на нежилое здание «Здание дошкольного образовательного учреждения № 30» от 10.12.2012 г. инв. № 04:537:001:100045020:0000 и экспликации к поэтажному плану здания).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6; СП 1.13130.2020 п. 5.1.3	11.04.2022
	1 этаж (пом.1): бассейн ((комната 102) фактически в наличии имеется 2 аварийных выхода через соседние помещения: 1-й аварийный выход ведёт через рядом расположенные два помещения (блок №3 подсобное помещение (комната 101) и подсобное помещение (комната 97)), 2-й аварийный выход ведёт через рядом расположенные два помещения (блок №2 душевая (комната 100) и раздевалка (комната 99));		
10.	Ширина выходов из лестничных клеток наружу, предназначенных для эвакуации посетителей зданий класса Ф 1.1 составляет менее 1,35 м. (ширина выходов из лестничных клеток №1-№4 наружу фактически 1,16 - 1,20 м.);	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6; СП 1.13130.2020 п. 4.2.20; п. 4.4.1 (а)	11.04.2022

11.	Ширина эвакуационных выходов из помещений и здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел. в свету составляет менее 1,2 м. (согласно технического паспорта на нежилое здание «Здание дошкольного образовательного учреждения № 30» от 10.12.2012 г инв. № 04:537:001:100045020:0000 и экспликации к поэтажному плану здания	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 части 2 статьи 1, часть 1 статьи 6; СП 1.13130.2020 П. 4.1.4; п. 5.1.4	11.04.2022
	1 этаж (пом.1):		
	1-я ясельная группа «Карпузы» (группа №1 блок №4):		
	эвакуационный выход из групповой ячейки (раздевалки (комната 3)) в общий коридор детского сада ((комната 41) 18 человек (фактически 0,79 м.));		
	эвакуационный выход из групповой ячейки (раздевалка (комната 3)) непосредственно наружу (18 человек (фактически от 0,71 до 0,79 м.));		
	общий коридор 2-ой старшей группы «Жемчужинки» (группа №11 блок №3) и 2-ой младшей группы «Светлячки» (группа №12 блок №3) (комната 79):		
	эвакуационный выход непосредственно наружу (более 15 человек (фактически от 0,78 до 0,88 м.));		
	эвакуационный выход в л/к №3 ((комната 96) более 15 человек (фактически 1,10 м.));		
	2-ая старшая группа «Жемчужинки» (группа №11 блок №3):		
	эвакуационный выход из групповой ячейки (раздевалки (комната 80)) в общий коридор ((комната 79) 23 человека (фактически 0,87 м.));		
	2-ая младшая группа «Светлячки» (группа №12 блок №3):		
	эвакуационный выход из групповой ячейки (раздевалки (комната 93)) в общий коридор ((комната 79) 25 человек (фактически 0,89 м.));		
	общий коридор 1-ой младшей группы «Радуга» (группа №7 блок №2) и 1-ой подготовительной группы «Капельки» (группа №8 блок №2) (комната 54):		
	эвакуационный выход непосредственно наружу (более 15 человек (фактически от 0,80 до 0,87 м.));		
	эвакуационный выход в л/к №2 ((комната 55) более 15 человек (фактически 1,10 м.));		
	1-я младшая группа «Радуга» (группа №7 блок №2):		
	эвакуационный выход из групповой ячейки (раздевалки (комната 58)) в общий коридор ((комната 54) 24 человека (фактически 0,88 м.));		
	1-я подготовительная группа «Радуга» «Капельки» (группа №8 блок №2) эвакуационный выход из групповой ячейки (раздевалки (комната 71)) в общий коридор ((комната 54) 25 человек (фактически 0,88 м.));		

2 этаж (пом.2):		
спортивный зал ((комната 46) более 15 человек):		
эвакуационный выход в музыкальный зал ((комната 13) фактически 0,75 м.);		
эвакуационный выход в л/к № 3 ((комната 47) фактически 0,74 м.);		
общий коридор 1-ой старшей группы «Звёздочки» (группа №13 блок №2) и 1-ой средней группы «Гномики» (группа №6 блок №2) (комната 43):		
эвакуационный выход в л/к №2 ((комната 27) более 15 человек (фактически 1,11м.));		
1-ая старшая группы «Звёздочки» (группа №13 блок №2):		
эвакуационный выход из групповой ячейки (раздевалки (комната 29)) в общий коридор ((комната 43) 23 человека (фактически 0,88 м.));		
1-ая средней группы «Гномики» (группа №6 блок №2):		
эвакуационный выход из групповой ячейки (раздевалки (комната 42)) в общий коридор ((комната 43) 25 человек (фактически 0,85 м.));		
общий коридор 2-ой подготовительной группы «Цветик семицветик» (группа №9 блок №3) и 2-ой средней группы «Пчелки» (группа №10 блок №3) (комната 48):		
эвакуационный выход в л/к №3 ((комната 47) более 15 человек (фактически 1,12м.));		
2-ая подготовительная группа «Цветик семицветик» (группа №9 блок №3):		
эвакуационный выход из групповой ячейки (раздевалка (комната 49)) в общий коридор ((комната 48) 24 человека (фактически 0,88 м.));		
2-ая средняя группа «Пчелки» (группа №10 блок №3):		
эвакуационный выход из групповой ячейки (раздевалка (комната 62)) в общий коридор ((комната 48) 24 человека (фактически 0,88 м.));		
музыкальный зал ((комната 13) 24 человека):		
эвакуационный выход через зимний сад ((комната 14) блок №1) в л/к №1 ((комната 15) блок 1) фактически 0,88м. в зимний сад и фактически 0,82 м. в л/к №1 из зимнего сада);		
общий коридор 2-ой ясельной группы «Полянки» (группы 2 блока №4) и 4-ой ясельной группы «Непоседы» (группы 3 блока №4) (комната 2):		
эвакуационный выход в л/к №4 ((комната 1) более 15 человек (фактически 0,88м.));		
4-ая ясельная группа «Непоседы» (группа №3 блок №4):		
эвакуационный выход из групповой ячейки (раздевалка (комната 12)) в общий коридор ((комната 2) 18 человек (фактически 0,88 м.));		
общий коридор 3-ой ясельной группы «Золотые рыбки» (группы 4 блока №1) и конструктор центра (группы 5 блока №1) (комната 2):		
эвакуационный выход в л/к №1 ((комната 15) более 15 человек (фактически 0,89 м.)).		

[illegible]

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела федерального государственного
(должность, фамилия, инициалы государственного
пожарного надзора Чуевский Александр Леонидович
инспектора по пожарному надзору)

«07» апреля 2021 г.

С предписанием об устранении нарушений ознакомлен, экземпляр для исполнения получил:

«07» апреля 2021 г.

(подпись)

Фоминых Наталия Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного

заведующий МБДОУ д/с № 30

должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении

_____ которого проводится проверка.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием об устранении нарушений:

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

